



Productcertificaat K5052-5

Uitgegeven 2025-03-01

Vervangt K5052/04

Pagina 1 van 2

Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Van de Lande B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" 29-10-2021 inclusief wijzigingsblad d.d. 06-06-2024.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.com
www.kiwa.com

Onderneming
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK RAAMSDONKSVEER
Tel. 0162-516000
www.vandelande.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

PRODUCTSPECIFICATIE

PVC lijmfittings: kleur RAL grijs conform beoordelingsrichtlijn K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen in de drukklasse P10 en PN16 van PVC-U, behoren tot dit certificaat.

Nominale maat in mm (mm)	T-stuk 90°	Knie 90°	Knie 45°	Mof 90°
12	X	X	X	X
16	X	X	X	X
20	X	X	X	X
25	X	X	X	X
32	X	X	X	X
40	X	X	X	X
50	X	X	X	X
63	X	X	X	X

De met (*) gemarkeerde producten voldoen aan de minimum wanddikte voor PVC-UH fittings.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Plaats van het merk: op elke fitting.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- woordmerk **Kiwa** 
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo *);
- PVC
- de nominale buitenmiddellijn van de bijbehorende buis in mm *);
- drukklasse PN10 of PN16 (of PN);
- de productiecode *);

*) bij fittings < 50 mm mogen alleen deze merken op de fitting body vermeld worden. De andere merken op de verpakking vermelden.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PVC-U leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45° graden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Van de Lande B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.